

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)
680038, г. Хабаровск, ул. Серьшева, 60, телефон: (4212) 41-29-40, 41-29-41
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснофлотскому и Кировскому районам
г. Хабаровска УНДиПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
(наименование органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение)

680035, г. Хабаровск, ул. Бондаря, д. 4
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номера телефона, телефона доверия, электронный адрес)
телефон доверия: (4212) 41-62-62, E-mail: ogpn_sever@mail.ru

Предписание № 149/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 7

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

в лице директора Ивановой Натальи Владимировны

(гражданина, владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснофлотскому и Кировскому районам г. Хабаровска № 149 от «08» сентября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

(наименование органа ГПН)

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 ч. 00 мин. «14» сентября 2016 г. по 10 ч. 00 мин. «27» сентября 2016 г. проведена проверка

государственным инспектором Краснофлотского и Кировского районов г. Хабаровска по пожарному надзору Быковой Инной Сергеевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта (здания и ст.) адрес)

МБОУ «Гимназия № 7» юридический адрес: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 194А, место фактического осуществления деятельности: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 194А.

совместно с Директором Ивановой Н.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (таблицы пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В коридоре 2-го этажа (Блок А) для покрытия пола использован линолеум. Знаков соответствия не зафиксировано. Сертификат соответствия не предъявлен.	В соответствии с п.6 ст. 134 ФЗ – 123 - область применения покрытия полов на путях эвакуации в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблице 28 приложения к настоящему Федеральному закону. В соответствии с таб. 28 - для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1, вне зависимости от этажности и высоты, для покрытия полов в общих коридорах необходимо применять материалы класса пожарной опасности КМ 2 (горючесть – Г1, воспламеняемость - В2, дымообразующая способность – Д 2, токсичность – Т2, распространение пламени – РП1)	01.09.2017	
2	В коридоре 3-го этажа (Блок А) для покрытия пола использован	В соответствии с п.6 ст. 134 ФЗ – 123 - область применения покрытия полов на путях эвакуации в		

линолеум, знаков соответствия не зафиксировано. Сертификат соответствия не предъявлен.

зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблице 28 приложения к настоящему Федеральному закону.

В соответствии с таб. 28 - для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1, вне зависимости от этажности и высоты, для покрытия полов в общих коридорах необходимо применять материалы класса пожарной опасности КМ 2 (горючесть - Г1, воспламеняемость - В2, дымообразующая способность - Д2, токсичность - Т2, распространение пламени - РП1)

01.09.2017

не выполн.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Заместитель главного государственного инспектора

Краснофлотского и Кировского

районов г. Хабаровска по

пожарному надзору Пинчук М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» сентября 2016 г.

Государственный инспектор

Краснофлотского и Кировского

районов г. Хабаровска по

пожарному надзору Быкова И.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» сентября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«27» 09 2016 г.

директор гимназии Шорова И.В.

(должность, фамилия, инициалы)



М.Л.П.
[Handwritten signature]
М.Л.П.