

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

680003, г. Хабаровск, ул. Союзная, 3А, телефон: (4212) 41-29-40, 41-29-41

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснофлотскому и Кировскому районам  
г. Хабаровска УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение)

680011, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 4, тел./факс: (4212) 22-48-55

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номера телефона, телефона доверия, электронный адрес)

телефон доверия: (4212) 41-62-62, E-mail: ogpn\_sever@mail.ru

**Предписание № 74/1/2**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназия № 7**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

в лице директора Ивановой Натальи Владимировны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснофлотскому и Кировскому районам г. Хабаровска № 74 от «21» июля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «01» августа 2017 г. по 09 ч. 00 мин. «24» августа 2017 г. проведена проверка государственным инспектором Краснофлотского и Кировского районов г. Хабаровска по пожарному надзору Сергеевой Анастасией (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, Александровича муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназия № 7 адрес (проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

юридического лица - г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 194А; адрес фактического осуществления деятельности - г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 194А

совместно с представителем по доверенности б/н от 01.08.2017 г Шишова Н. В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение
1.	В коридорах и лестничных клетках отсутствует эвакуационное освещение	В соответствии с п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 - в зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 52.13330.2010). п. 7.74 СНиП 23-05-95* - эвакуационное освещение в помещениях следует предусматривать на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.;	31.08.2018	
2.	Помещение, расположенное на третьем этаже здания (помещение № 65, согласно технического паспорта 23208 от 18.06.2002 г) фактически эксплуатируется как	В соответствии с п. 5.6.4. СП 4.13130.2013 – в зданиях класса функционального назначения Ф4.1, технические помещения (серверные) выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.	31.08.2018	

серверная. Данное помещение отделено от помещений школы стеклянной перегородкой и установленной в ней деревянной дверью.			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Государственный инспектор  
Краснофлотского и Кировского  
районов г. Хабаровска по  
пожарному надзору Сергеева А. А.  
(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)  
«24» августа 2017 г.




(подпись)

М.Л.П.



✓ директор МБОУ гимназия N 7  
(должность, фамилия, инициалы)  
Шарова Н. В.

Предписание для исполнения получил:

✓   
(подпись)  
✓ «М» августа 2017 г.